

RESOLUCIÓN N° 632

VISTO: que por las presentes actuaciones la Dirección General de Salud Ambiental, eleva para su aprobación proyecto de Resolución Modificatoria de la Resolución N° 603/SPS del 19/10/07, la cual estipula los requisitos para disponer la Habilitación de los Natatorios de Uso Público que funcionan en la Provincia de Tucumán, y

CONSIDERANDO:

Que fundamenta lo gestionado en virtud de la necesidad de adecuar los requerimientos a los fines de optimizar la gestión llevada a cabo por esa Dirección General;

Que además la dependencia recurrente propone actualizar los Montos que corresponde a Aranceles y Multas establecidas en el Anexo B de la Resolución N° 301/SPS del 23/09/09, destacando que los montos propuestos corresponden con la estimación de los gastos necesarios para afrontar cada uno de los Servicios relativos a las funciones ejercidas por la Dirección General de Salud Ambiental;

Que debe tenerse presente la obligación impuesta a esa Dirección General por el Sistema Provincial de Salud, mediante el Artículo 5° de la Resolución N° 301/SPS-09, de elaborar los Proyectos de Modificación de los distintos Anexos que integran el Acto Administrativo, siendo criterio determinante la optimización de la Normativa de Aplicación;

Que a fs.2/8 y 20/24 corren agregadas fotocopias autenticadas de las Resoluciones N°s. 603/SPS-07 y 301/SPS-09 con sus respectivos Anexos;

Que a fs.9/19 y a fs.25 Proyecto de Modificación y anexo B Nuevos Aranceles Propuestos, respectivamente;

Que a fs.30 la Dirección General recurrente amplía lo solicitado a fs.1, en el sentido de incluir en el arancel de pago en concepto de habilitación, a los natatorios dependientes de Organismos o Entes Públicos, proponiendo la sustitución del Artículo 44° del proyecto que presentara, según allí expresa;

Que Dirección de Coordinación y Dictámenes es de opinión que es conveniente mantener la redacción del Artículo 4° de la Resolución N° 603/SPS-07, a fin de

Resolución 797

mantener el estándar de seguridad sanitaria en las instalaciones anexas a los natacatorios, siendo facultad de la Autoridad Sanitaria de Aplicación -Departamento de Saneamiento Básico- determinar en cada caso, si dichos estándares se cumplen, siendo éste el criterio determinante para el otorgamiento o denegación de las habilitaciones

Que por lo expuesto esa Dirección expresa que no existen observaciones legales que formular, indicando las medidas administrativas a adoptar;

Que habiéndose producido la causal de impedimento prevista en el Artículo 12º de la Ley N° 5652, el presente acto administrativo será suscripto por el señor Secretario Ejecutivo Médico conforme a lo allí dispuesto.

Por ello, en uso de las facultades conferidas por Ley N° 5652, y atento al dictamen jurídico de fs.27,

EL SECRETARIO EJECUTIVO MEDICO A CARGO DE LA PRESIDENCIA DEL SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD RESUELVE:

1º.- Aprobar el Proyecto elaborado por la Dirección General de Salud Ambiental, que se relaciona con la Habilitación de los Natatorios de Uso Público que funcionan en la Provincia de Tucumán, que corre agregado a fs.9/19, con la modificación indicada a fs.30, y que como Anexo para a formar parte integrante del presente resolutivo.-

2º.- Modificar el Anexo B de la Resolución N° 301/SPS del 23/09/09, según se indica a fs.25, y que como Anexo B pasa a integrar el presente instrumento legal:

2º.- Registrar, comunicar, notificar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.-

ANEXO

1º.- Todas las piletas de natación de uso público, perteneciente a entidades comerciales o deportivas, oficiales o privadas, ubicadas en el territorio de la Provincia, deberán funcionar conforme a lo que establece la presente Reglamentación.-

2º.- La Dirección General de Salud Ambiental será el Órgano de Aplicación de la presente reglamentación, quien a través del Departamento de Saneamiento Básico, ejercerá la función de Policía Sanitaria en todo el territorio de la provincia.-

3°.- Toda habilitación y autorización de modificaciones de los natatorios prevista en la presente normativa estará a cargo de la Dirección General de Salud Ambiental a través del Departamento Saneamiento Básico.-

CAPITULO I

NORMAS PARA EL PROYECTO Y DETALLES CONSTRUCTIVOS

4°.- Todos los natatorios deberán constar con vestuarios e instalaciones sanitarias adecuadas con un número suficiente de duchas, lavabos y etc., de los que como mínimo uno estará adaptado a usuarios con discapacidades físicas. Cada vestuario dispondrá de una fuente de agua para consumo y las duchas estarán provistas de agua caliente y fría.

La instalación sanitaria será la siguiente:

- a) Una ducha y un lavado cada 50 mts.2 o fracción de superficie del natatorio, cuyo número en ningún caso podrá ser inferior a dos de cada clase en ambos vestuarios.
- b) Un inodoro (mujeres) y un mingitorio (hombres) para cada 50 mts.2 o fracción de superficie de natatorio y no menos de 2 cada clase.
- c) Un baño (hombre) por cada 50 mts.2 o fracción de superficie de natatorio y no menor de dos.
- d) Dos bebederos higiénicos como mínimo en el área de la piscina. Los toilettes y baños estarán ubicados de tal forma que los bañistas puedan usarlos antes de entrar a las duchas, en su camino al natatorio.

5°- Se deberá prever un sistema de duchas para el usuario, al ingreso del natatorio, cuyo uso será de carácter de obligatorio.-

6°.- La entrada y la salida a los natatorios deberán ubicarse en el extremo de menor profundidad.-

7°.- Las escaleras se ubicarán en las paredes laterales junto a los extremos, en número suficiente para evitar riesgos y molestias a los usuarios, y su diseño será con material atoxico.-

8°.- En los lugares donde la profundidad sea menor de 1,80 m, no habrá cambio brusco de pendiente, estableciéndose para esa zona un declive no mayor del 6%, por cada metro de distancia.

9°.- Los muros podrán ser de mampostería o de hormigón armado, con un revestimiento de enduido impermeable que presente una superficie pulida, de fácil limpieza de color blanco o claro. Para aquellos casos que se opte por revestimiento, con piezas separadas, se deberá trabajar con piezas encontradas. Las paredes laterales serán verticales y las aristas de unión, entre dos paredes y piso,

serán redondeadas. Los fondos de los natatorios destinados a infantes y de aquellos que por su poca profundidad permitan caminar deben ser antideslizantes.- 10°.- Todo natatorio debe poseer un sistema de derrame, sea a través de canaletas en los muros laterales cuyos bordes sean redondeados, o empleando una boca de derrame que esté protegida por una rejilla, de manera que el exceso de agua y las materias de suspensión que entren en ellas, no puedan reingresar. Su diseño no deberá constituir peligro para los bañistas.-

11°.- Alrededor del natatorio se construirá una vereda de material liso impermeable, antideslizante, de fácil lavado, con suficiente pendiente hacia los desagües que permita la evacuación rápida del agua. Deberá colocarse una separación entre el recinto natatorio de uso exclusivo para los bañistas y el destino a los espectadores, en forma tal que no permita que los bañistas puedan pasar al espacio reservado para los espectadores y viceversa. Los árboles o arbustos no podrán sobresalir por encima del recinto natatorio.-

12°.- Las bocas de entrada y salida de agua deberán ubicarse en forma tal que aseguren una recirculación y elaboración uniforme y total del agua existente en el natatorio, sin la formación de puntos muertos o lugares de estacionamiento. Las bocas de salida deberán protegerse con rejillas en forma convexa, para evitar la succión, y deberán asegurarse de manera tal que no puedan ser retiradas por los bañistas.-

13°.- En los natatorios cerrados, la superficie de iluminación natural será equivalente como mínimo de 1/3 de la que ocupa el recinto natatorio. Debe asegurarse una ventilación suficiente en todas las dependencias de las instalaciones. Las piscinas cubiertas deben disponer de los mecanismos necesarios para asegurar la renovación constante del aire en el recinto, garantizando una temperatura y humedad relativa adecuada. A fin de controlar estas condiciones dispondrán de un termómetro y de un higrómetro situados dentro del recinto del natatorio.-

14°.- Todo natatorio destinado a ser usado en horas de la noche, deberá estar provisto de luz artificial, distribuida en forma tal que asegure la iluminación integral del natatorio y del agua en toda su profundidad.-

15°.- En los natatorios climatizados, las unidades de calefacción deberán estar aisladas del contacto con los bañistas.-

16°.- Los natatorios provistos de trampolines y/o plataformas tendrán las siguientes profundidades mínimas de agua:

Para trampolines situados hasta 3 m de altura: 3,50 de agua

Para plataformas situadas entre los 3 m y hasta los 10 m de altura: 4,00 de agua.

Los trampolines, plataformas y toboganes distarán de las paredes laterales de la pileta por lo menos en 2,50 m. El extremo de los trampolines y plataformas de-

berán sobresalir como mínimo 1,50 m del borde del natatorio, y por lo menos 0,75 m de la plataforma o trampolín inmediato inferior. Por encima de trampolines y plataformas deberán dejarse por lo menos 4 m de espacio libre, sin obstrucciones.

Las plataformas deberán tener una baranda de protección en los costados y en la parte posterior. Los trampolines y plataformas no podrán recubrirse con ningún material poroso que mantenga la humedad.-

17º- Contiguo al recinto natatorio se ubicarán los vestuarios separados por sexo. Los pisos serán de material liso, impermeables, de fácil lavado, con suficiente pendiente hacia los desagües para la evacuación rápida del agua de limpieza. La intersección del piso con las paredes y de éstas entre sí, se terminarán redondeadas. Las paredes serán lisas, impermeables, de fácil lavado y de 2 m de altura como mínimo. En los vestuarios, duchas, toilettes y baños, está prohibido el uso de alfombras, caminos o rejillas de material permeable que conserve la humedad.-

18º.- Todos los muebles usados en los vestuarios serán de carácter simple, bien ventilados, de superficie lisa, impermeables y lavables.-

19º.- Todo natatorio debe tener un lava pies ubicado en la entrada del recinto, de manera tal que el bañista que ingrese se vea obligado a introducir los pies dentro del agua; debiendo tener agua en circulación permanente. Su profundidad no será menor de 0,15 m. Entiéndase como recinto del natatorio toda el área delimitada por la baranda perimetral.-

20º- En las piletas cerradas, las galerías de espectadores deberán estar ubicadas en un plano superior, y ser delimitadas por una baranda de protección maciza de por lo menos 0,60 m de altura.

CAPITULO II DEL AGUA

21º - El agua de los natatorios durante el plazo de vigencia de la habilitación, deberá satisfacer los siguientes requisitos:

Ser tan clara como para permitir que un disco negro, pintado sobre un fondo blanco, de 0,15 m de diámetro, en la parte más profunda del natatorio, sea perfectamente visible desde los costados del mismo, en una circunferencia de aproximadamente 9 m de distancia

No ser irritante para los ojos, la piel y las mucosas.

En los natatorios que funcionan durante la temporada invernal el agua deberá mantener una temperatura que oscile entre 24° y 30°C

Conservar una ligera alcalinidad con pH comprendido entre 7,2 y 8,2.

Resolución 797

Reunir las condiciones bacteriológicas siguientes:

a) Bacterias Coliformes, menor de 3 en 100 ml

Coliformas fecales, *Staphylococcus aureus*, *pseudomonas aeruginosa* y otros patógenos: ausencia.

Los análisis bacteriológicos deben ser realizados en Laboratorios Oficiales con los métodos indicados por las normas nacionales de Calidad de Agua de Consumo y con una frecuencia no menor a una vez cada 15 días, debiendo guardarse copia de dicho análisis debidamente certificada..-

Humedad (sólo en piscinas cubiertas y/o climatizadas): 60 - 70%.

No se permitirá suciedad en el fondo o espuma o material flotante en la superficie del agua.

Cuando se trate de balnearios o camping donde se evidencie un flujo continuo del agua, los niveles permitidos serán:

Nº más probable de coliformes totales: NMP < 1000/100 ml

Nº más probable de coliformes fecales: NMP < 100/100 ml

22º- El agua de los natatorios será desinfectada con cloro de manera, que en cualquier circunstancia y en toda la masa de agua, la cantidad de cloro residual total este comprendida entre 0,2 y 0,6 ppm.

La determinación del cloro residual y pH se hará dos veces por día (mañana y tarde) y se llevará un libro rubricado de registro (art. 37).-

23º- Todo natatorio público deberá disponer de un equipo de cloración (bomba dosificadora de cloro) y un equipo que asegure la recirculación continua y eliminación de sedimento, desinfección y filtración automática del agua. El caudal de circulación deberá permitir la renovación total del agua del natatorio en un plazo máximo de 8 hs. El equipo estará funcionando mientras el natatorio esté habilitado al público. Se exceptuarán de esta última regla únicamente en el caso de que se realicen carreras bajo normas olímpicas en cuya oportunidad podrá ser detenido. El equipo de filtración y recirculación, y el de cloración funcionarán conjuntamente.

En el caso de tratarse de piletas chicas (menor a 80 mts cúbicos) se permitirá el uso de cloración por boyas y el uso de recirculadores portátiles siempre que esté garantizada la calidad del agua.

Los balnearios y camping deberán poseer un sistema de cloración por gravedad (goteo) en el ingreso del curso de agua.-

24º- Aquellos natatorios que no están totalmente revestidos con azulejos o materiales de características similares, deberán vaciarse cada tres meses de funcionamiento a fin de proceder a la limpieza, desinfección y pintado correspondiente. Idéntico procedimiento se realizará cuando se renueve la habilitación del natatorio después de un período de receso.-

25°- Queda prohibido para el uso del natatorio y sus instalaciones el agua procedente de la napa freática y de cursos superficiales. La Dirección General de Salud Ambiental podrá autorizar, excepcionalmente el uso de esta napa cuando se demuestre que es la única fuente de provisión existente en la zona, extremándose en este caso las medidas de seguridad, debiéndose controlar estrictamente y con mayor frecuencia la calidad del agua utilizada en el natatorio, con controles bacteriológicos semanales, debiendo encontrarse dentro de los siguientes límites:

Nº más probable de coliformes totales: NMP < 1000/100 ml

Nº más probable de coliformes fecales: NMP < 100/100 ml

CAPITULO III MEDIDAS DE SEGURIDAD

26°- En las paredes laterales del natatorio deben señalarse, por medio de bandas pintadas con números visibles, los siguientes puntos:

- a) La parte menos profunda
- b) El lugar donde el agua alcanza 1,40 m y 1,80 m de profundidad, agregándose en el primero, un cartel indicador de peligro.
- c) El lugar donde tiene la máxima profundidad.

27°- Los natatorios dispondrán durante su funcionamiento, como mínimo de un guardia salvavidas, debiendo ser identificado fácilmente por los usuarios. Para desempeñarse en esta función, deberá contar con título habilitante, otorgado por instituciones públicas, o con experiencias y conocimientos debidamente acreditados. En el caso particular de las piscinas que funcionen en hoteles y spa que no dispongan de guardia salvavidas con título habilitante, deberán designar un responsable el que deberá permanecer en el recinto en todo momento mientras haya usuarios.-

28°- Los natatorios deberán poseer un equipo completo de salvamento, formado por vara con ganchos, sogas y salvavidas.-

29° - El natatorio deberá contar con una cobertura médica para el usuario, a través de seguro por accidentes, servicio de urgencias, etc.-

CAPITULO IV SERVICIO MEDICO Y MEDIDAS DE HIGIENE

30°- El natatorio deberá contar con una sala destinada para el servicio médico a cargo de un profesional de la salud con título universitario habilitante, quien otor-

gará el certificado de aptitud para el uso del natatorio, renovable cada quince días. En el caso de las piscinas que funcionen en hoteles, balnearios y camping los usuarios deberán presentar un certificado de actitud de un servicio médico oficial o privado, el cual deberá ser asentado en el libro de registro médico.-

31°- Todas las entidades comerciales o deportivas, oficiales o privadas colocarán un aviso en la entrada al natatorio con la siguiente leyenda:

“EXAMEN MEDICO OBLIGATORIO”, cuya dimensión será de 1 metro por 0,50 metros.-

32°- Dentro del recinto natatorio queda terminantemente prohibido el consumo y/o introducción de bebidas, golosinas y todo tipo de alimentos como así también fumar.-

33°- Todo el personal que preste servicio en el natatorio, deberá poseer carnet de sanidad, expedido por la Autoridad Sanitaria Oficial.-

34°- Queda prohibida la entrada al natatorio a todo bañista con aplicaciones en el cuerpo de substancias grasas, aceites o bronceadores o en estados de ebriedad. Es obligatorio el uso gorros de baño para bañista con pelo largo.-

35°- El bañista que ingrese o reingrese al recinto del natatorio, entendiéndose por tal el limitado por la baranda o cerca, debe obligatoriamente tomar una ducha higiénica y hacer uso del lava pies.

CAPITULO V DEL CONTROLADOR

36°- Los natatorios dispondrán de un encargado responsable de controlar el cumplimiento de las reglamentaciones sanitarias y de seguridad, así como también el funcionamiento de aquellos.-

37°- Todo encargado de natatorio llevará un libro de registro, foliado y rubricado por el Dpto. de Saneamiento Básico de la Dirección General de Salud Ambiental, que contendrá los siguientes datos:

- a) Fecha y Horas de los controles diarios.
- b) Registro de Cloro residual y pH determinado (dos veces por día).
- c) Observaciones de procedimiento de vaciado total, limpieza y pintura de las paredes del natatorio, la limpieza de los filtros del equipo de recirculación, control de funcionamiento de equipo de cloración, etc.

38°- El profesional a cargo del servicio médico llevará un libro rubricado y foliado por el Dpto. Saneamiento Básico de la Dirección General de Salud Ambiental para registro de los bañistas examinados, en el que se hará constar: datos personales, fecha del otorgamiento del certificado de aptitud, o en su caso, las causas por las cuales dicho certificado es denegado.

CAPITULO VI

ARANCELES, MULTAS Y PENALIDADES

39°- La Dirección General de Salud Ambiental a través del Dpto. Saneamiento Básico deberá ser la entidad encargada de efectuar la habilitación, el control e inspección de los natatorios y sus instalaciones complementarias; de efectuar análisis de control y de aplicar sanciones por incumplimiento de este Reglamento.-

40°- Son requisitos para obtener la habilitación, la presentación de la siguiente documentación la que será tramitada ante la mesa de entrada de la DGSA:

- a) Solicitud de habilitación (formulario provisto por D.G.S.A.)
- b) Declaración jurada con los datos de la persona física o jurídica que solicita la habilitación (formulario provisto por D.G.S.A.)
- c) Copia autenticada de autorización, en caso de que las instalaciones pertenezcan a una tercera persona.
- d) Acreditar el pago del arancel por inicio de trámite, mediante la presentación de comprobante bancario, con sello de la entidad habilitada.

41°- Confeccionado el expediente respectivo, será enviado al Departamento Saneamiento Básico quien designará un inspector que llevará a cabo la verificación de los requisitos técnicos de la presente reglamentación , labrará un acta in situ, y solicitará la presentación de la siguiente documentación respaldatoria:

- a) Plano de las instalaciones y distribución de equipos de tratamientos del agua. En caso de tratarse de piletas climatizadas plano de instalación de caldera.
- b) Datos personales del encargado del natatorio, el profesional guardia vidas y del profesional médico, afectados a la actividad.
- c) Un libro tipo acta para ser rubricado y foliado como de registro de control de agua, y un libro tipo acta para ser rubricado como de registro de exámenes médicos.
- d) En el caso que el natatorio haya presentado en temporadas pasadas los requisitos de los incisos a, b y no presenten modificaciones, estos quedarán excluidos.-

42°- Cumplido los recaudos citados precedentemente en los Art. 40° y 41°, el natatorio deberá acreditar el pago del arancel por habilitación, mediante la presentación de comprobante bancario, con sello de la entidad habilitada en la Dirección General de Salud Ambiental, requisito indispensable para otorgar el certificado de habilitación.-

43°- La habilitación se concederá por temporada, previo depósito de aranceles de acuerdo a lo establecido en la Resolución N° 301/SPS- Anexo B.-

44°- Los natatorios públicos que pertenezcan al Estado Nacional, Provincial, o

Municipal, para obtener la habilitación deberán realizar un depósito equivalente al 50% del Arancel establecido. Si solicitaran el servicio de calidad de agua abonarán el arancel correspondiente establecido por análisis.-

45°- Queda prohibido la promoción publicitaria en medios de difusión o información de avisos de propaganda, que resulten engañosos y/o violatorios de normas legales vigentes y que no se corresponda con el servicio habilitado.-

46°- Si se comprueba el funcionamiento del natatorio sin la habilitación correspondiente, inmediatamente se procederá a su clausura, hasta que la institución cumpla con la presente normativa.-

47°- En los casos en que se constatare el funcionamiento de natatorios sin habilitación, o que se encuentran funcionando sin observar las normas de seguridad e higiene establecidas, y que puedan comprometer la salud de los usuarios, se procederá a clausurar en forma preventiva el natatorio, aún cuando pertenezca al Estado Nacional, Provincial, o Municipal.-

48°- La clausura preventiva no tendrá carácter de sanción, y será dispuesta por los Inspectores actuantes, debiendo labrar acta in situ. Una copia del acta de clausura preventiva será notificada al propietario del natatorio, y otra copia será puesta a disposición de la autoridad policial más cercana.-

49°- El acta de clausura preventiva deberá tener una descripción circunstanciada de los hechos sobre los que se funda, debiendo indicar los datos personales o legales del presunto infractor, y la norma que se considera transgredida. Notificada la actuación de la forma prevista en el Art. 48, será elevada en el término de 5 días a la Dirección General de Salud Ambiental, a fin de que mediante acto resolutivo ratifique la actuación preventiva, disponga el levantamiento de la clausura, o en su caso la realización de medidas que considere oportunas.-

50°- Las infracciones a la presente reglamentación, serán sancionadas de acuerdo a las causas y a los montos establecidos en la Resolución N° 301/SPS-Anexo B-

51°- Constada la infracción a la presente reglamentación, se labrará un acta in situ, y se notificará al presunto infractor en el acto, haciéndosele conocer qué norma se considera que ha transgredido, y cuál es la sanción prevista.-

52°- El infractor tendrá 10 días hábiles para presentar descargo y ofrecer la prueba que considere pertinente. Ofrecida prueba, la misma deberá ser sustanciada por la Autoridad de Aplicación en igual término. Vencido dichos plazos, con prueba producida o no, previo dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, o del funcionario que ésta designe, la Dirección General de Salud Ambiental, dictará acto resolutivo eximiendo o aplicando sanción.

53°- Una vez firme la resolución que imponga sanción de multa, el causante deberá abonarla en el plazo de 10 días, al término del cual se proveerá su ejecución judicial.-

54° La Autoridad de Aplicación de la presente reglamentación, podrá coordinar con las autoridades municipales y comunales, el ejercicio de las funciones de fiscalización en sus respectivas jurisdicciones, mediante la celebración de convenios de cooperación. En los casos en que se delegaren funciones asignadas por la presente resolución, los convenios que se celebraren entre la Dirección General de Salud Ambiental y los Entes Municipales o Comunales, deberán contar con autorización expresa de la Presidencia del Si.Pro.Sa.-

55°- Los depósitos de las sumas establecidas en concepto de aranceles y multas, serán realizados en la cuenta Recursos Propios Varios del Sistema Provincial de Salud, Cuenta Corriente N° 98045/2, utilizando las boletas de depósito emitidas por la entidad bancaria habilitada.

56°- Comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial.-

ANEXO "B"
TABLA DE ARANCELES

E01)- Inicio de trámite por habilitación.....	\$ 195,00
E02)- Duplicado de Certificación.....	\$ 39,00

HABILITACION DE NATATORIOS POR TEMPORADA

E03)- Hasta 80 metros cúbicos.....	\$ 325,00
E04)- Desde 80 hasta 500 metros cúbicos.....	\$ 520,00
E05)- Más de 500 metros cúbicos.....	\$ 715,00
E6)- Climatizadas hasta 80 metros cúbicos.....	\$ 650,00
E7)- Climatizadas desde 80 hasta 500 metros cúbicos.....	\$ 910,00
E8)- Climatizadas más de 500 metros cúbicos.....	\$ 1.170,00

MULTAS POR INFRACCIONES

E09)- Falta de higiene y/o mantenimiento en sanitarios y recinto del natatorio....	\$195,00
E10)- Falta o desactualización de registros (Métodos y/o Control rutinario).....	\$195,00
E11)- Por falta de exhibición del resultado de análisis bacteriológicos del agua....	\$ 52,00
E12)- No funcionamiento del equipo de recirculación.....	\$325,00
E13)- No funcionamiento del equipo de cloración.....	\$325,00
E14)- Falta de cloro residual en el agua dentro de los límites fijados.....	\$104,00
E15)- Falta de equipos de seguridad.....	\$325,00
E16)- Falta de Guardia Salvavidas (constatación de ausencia por 1era.Vez injustificada).....	\$195,00
E17)- Falta de Guardia Salvavidas (constatación de ausencia por 2da.Vez injustificada).....	\$325,00